

REFERENČNÍ LIST

Obnova kouřového ventilátoru kotle K8 v EKO

Objednatel:	EVECO Brno, s.r.o.
Provozovatel:	Veolia Energie ČR, a.s.
Místo realizace:	Kolín
Předmět plnění:	Výměna kouřového ventilátoru na kotli K8 v teplárně Kolín
Termín plnění:	Realizace 07. – 08. 2015
Záruky:	24 měsíců
Kontakt AmpluServis, a.s.	Ing. Štrak (602 785 032)
Kontakt EVECO Brno, s.r.o.	Ing. Čupr (737 241 555)

Technické parametry:

Ventilátor:

Q: 80 m³/s

Δp_c : 3029 Pa

ρ : 0,847 kg/m³

Elektromotor:

P: 400 kW

n: 1480 ot/min.

U: 500 V

Popis realizace:

V rámci realizace díla byla provedena demontáž stávajících kouřového ventilátoru kotle K8.

Byla provedena oprava stávajícího betonového základu pro nový kouřový ventilátor. Následně byla provedena montáž a ustavení nově dodaného kouřového ventilátoru s elektromotorem. Byly instalovány nové dilatační kompenzátory.

Kouřový ventilátor byl napojen na stávající kouřové rozvody a nově zaizolován.

